

UPS 축전지 테스터(Load Bank) 구매사양서

품 목	UPS 축전지 테스터 (Load Bank)	수 량	1	모델	제작사 모델
-----	----------------------------	-----	---	----	--------



○ 표준사양

- * 제작사 : 국제전기기술 또는 동급이상
- * I/P AC:3상4선 380/220
- * I/P DC 220V 250A
- * 용량:55KW
- * 입력전압 : DC220V / 250A
- * 외 형(mm):폭(W)700길이(D)800높이(H)1200
- * PNCT 케이블 95mm²×1C, 30M×2EA


○ 구비사항

- 제작사양서(결선도면 포함) 1부
- 운영지침서(사용설명서) 1부
- 절연내력 시험성적서 1부
- 품질보증서 1부
- 부품성적서 1부

○ 기타사항

- * 하자보증기간은 납품일로부터 2년
- 납기일 : 계약후 45일 이내

자산성공기구 구매사양서

품 목	절연저항계 (MEGGER TESTER)	수 량	1	모델	MIT 415
 <p>The image shows a Megger MIT4102 Insulation Tester. It is a handheld device with a large LCD display showing a reading of 200 GΩ. The device has a black and grey body with a yellow 'TEST' button and a red 'LOCK' button. The dial is set to 500V. The brand name 'Megger' and model 'MIT4102' are visible at the bottom.</p>					
<p>○ 표준사양</p> <ul style="list-style-type: none"> * 제작사: MEGGER * 모델: MIT 415 또는 동급이상 * 10V and 100V ESD testing * 250V & 500V Insulation testing up to 50 GΩ(500V) * Large backlit display * Supplied with AA alkaline cells * 교정성적서 1부(공인인증기관) 					
<p>○ 기타사항</p> <ul style="list-style-type: none"> * 하자보증기간은 납품일로부터 1년 <p>○ 납기일 : 계약후 45일 이내</p>					